

Отметка о размещении (14.09.2021 КНМ 24210061000200773249) сведений
о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

660049, Красноярский край, г. Красноярск, пр-кт Мира, 68. 8(391)275-16-30, ond13@mchskrsk.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Шушенскому и
Ермаковскому районам**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

662710, Красноярский край, Шушенский район, пгт. Шушенское, ул. Фрунзе, 10, 8(39139) 32-5-52,

ofps27ond@mchskrsk.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 216 / 1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1 - собственник, 2 - арендатор, 3 - должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования «Ермаковская станция юных техников»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

(далее: МБОУДО «Ермаковская СЮТ»)

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки подписанного заместителем главного государственного инспектора Шушенского и Ермаковского районов по пожарному надзору Хлопиной Екатериной Николаевной № 216 от «14» сентября 2021 года в период с «27» сентября 2021 г. по «04» октября 2021 г.

Государственным инспектором Шушенского и Ермаковского районов по пожарному надзору

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

майором внутренней службы Седиковым Вячеславом Сергеевичем

органа государственного пожарного надзора)

проведена: плановая выездная проверка объекта защиты Муниципального бюджетного

(контрольное (надзорное) мероприятие)

образовательного учреждения дополнительного образования «Ермаковская станция юных техников», расположенного по адресу: с. Ермаковское, пл. Энгельса, 9

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: директор МБОУДО «Ермаковская СЮТ» Панов Андрей Иванович

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожар- ной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наимено- вание нормативного правового акта Рос- сийской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	От- метка о вы- пол- нении
1.	На объекте защиты у дежур- ного персонала (сторожей) от- сутствуют средства индиви- дуальной защиты органов ды- хания и зрения человека от опасных факторов пожара	п. 30 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»: На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. Руководитель организации обеспечивает 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопо- жарной защиты.	01.05.2022	
2.	Автоматическая установка пожарной сигнализации уста- новленная в здании учрежде- ния частично не работоспо- собна, так как не соответству- ет требованиям ФЗ-123 от 22.07.2008 ст. 83, ст. 54 (Акт № 3 от 24.09.2021 проверки работоспособности (проведе- ния работ по техническому обслуживанию) средств обес- печения пожарной безопасно- сти зданий и сооружений)	п. 54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»: Руководитель организации организует ра- боты по ремонту, техническому обслужи- ванию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние ука- занных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на техни- ческие средства, функционирующие в со- ставе систем противопожарной защиты. При монтаже, ремонте, техническом об- служивании и эксплуатации средств обес- печения пожарной безопасности и пожаро- тушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утвер- ждаемый руководителем организации. Ре- гламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической	01.05.2022	

		документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.		
3.	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре установленная в здании детского сада частично не работоспособна, так как не соответствует требованиям ФЗ-123 от 22.07.2008 ст. 83, ст. 54 (Акт № 3 от 24.09.2021 проверки работоспособности (проведения работ по техническому обслуживанию) средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений)	п. 54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»: Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных	01.05.2022	

		систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.		
4.	В здании учреждения на путях эвакуации отсутствует аварийное освещение	п. 23 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»: При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений (в части освещенности, количества, размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". ст. 84 Федерального закона № 123-ФЗ от	01.05.2022	

		22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: - включение эвакуационного (аварийного) освещения; п. 4.3.12. Свод правил 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» В зданиях и сооружениях на путях эвакуации следует предусматривать аварийное освещение в соответствии с требованиями СП 52.13330.		
5.	Не обеспечено наличие регламента технического обслуживания средств обеспечения пожарной безопасности.	п. 54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»: Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.	01.05.2022	

		Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.		
6.	В помещении мастерской эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем).	п/п «в» п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждённых Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479): в) эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами;	01.05.2022	
7.	В помещении мотомастерской эксплуатируются три светильники со снятыми колпаками (рассеивателями).	п/п «в» п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждённых Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479): в) эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами;	01.05.2022	
8.	На объекте не разработана, не утверждена программа проведения вводного противопожарного инструктажа	п. 14 Приказа МЧС России № 645 от 12.12.2007 года НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 января 2008 г. N 10938: Вводный инструктаж проводится по программе, разработанной с учетом требований стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности. Программа проведения вводного инструктажа утверждается приказом (распоряжением) руководителя организации. Продолжительность инструктажа устанавливается в соответствии с утвержденной программой. Примерный перечень вопросов вводного противопожарного инструктажа приведен в приложении 2	01.05.2022	
9.	На объекте не разработана, не утверждена программа прове-	п. 18 Приказа МЧС России № 645 от 12.12.2007 года НПБ «Обучение мерам	01.05.2022	

	дения первичного противопожарного инструктажа	пожарной безопасности работников организаций», Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 января 2008 г. N 10938: - Первичный противопожарный инструктаж проводится по программе, разработанной с учетом требований стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности. Программа проведения вводного инструктажа утверждается руководителем структурного подразделения организации или лицом, ответственным за пожарную безопасность структурного подразделения. Примерный перечень вопросов для проведения первичного противопожарного инструктажа приведен в приложении 2.		
10.	Руководителем объекта (директором Пановым А.И.) не пройдено обучение по программе пожарно-технического минимума	п. 31 Приказа МЧС России № 645 от 12.12.2007 года НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 января 2008 г. N 10938 Руководители, специалисты и работники организаций, ответственные за пожарную безопасность, обучаются пожарно-техническому минимуму в объеме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность, в части противопожарного режима, пожарной опасности технологического процесса и производства организации, а также приемов и действий при возникновении пожара в организации, позволяющих выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре. п. 32 Приказа МЧС России № 645 от 12.12.2007 года НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 января 2008 г. N 10938 Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей, специалистов и работников организаций, не связанных с взрывопожароопасным производством, проводится в течение месяца после приема на работу и с последующей периодичностью не реже одного раза в три года после последнего обучения, а руководителей, специалистов и работников организаций, связанных с взрывопожароопасным производством, один раз в год. п. 36 Приказа МЧС России № 645 от 12.12.2007 года НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 января 2008 г. N 10938	01.05.2022	

		Обучение пожарно-техническому минимуму по разработанным и утвержденным в установленном порядке специальным программам, с отрывом от производства проходят: - руководители и главные специалисты организации или лица, исполняющие их обязанности;		
--	--	--	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Ермаковская станция юных техников» Панов Андрей Иванович

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

Государственный инспектор Шушенского и Ермаковского районов по пожарному надзору майор внутренней службы В.С. Седиков

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.